

1 Allgemeine Hinweise und Sicherheit

Dieses Dokument beschreibt den Einbau der Roth Abflusslosen Sammelgruben mit DIBt-Zulassung. Diese Behälter dürfen zur unterirdischen Lagerung von häuslichem Abwasser verwendet werden. Es sind die Vorschriften des Anwendungsbereichs der entsprechenden DIBt-Zulassung einzuhalten.

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung und Reparatur die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen.

Die Installation des Behälters bzw. einzelner Behälterteile muss von qualifizierten Fachpersonal bzw. Fachbetrieben durchgeführt werden. Der Behälterdeckel ist stets, außer bei Arbeiten im Behälter, verschlossen zu halten, um Unfällen vorzubeugen.

Es sind nur original Zubehör- und Ersatzteile der Firma Roth zu verwenden.

2 Typen und Technische Daten

Daten		Schacht	Materialnummer	Gewicht
Typ				
Sammelgrube Monobloc 900 L	DN 200	1135007511 1215003001	66 kg	
	DN 300	1135009827 1215003534		
Sammelgrube Twinbloc 1500 L	DN 200	1135006780 1215002621	85 kg	
	DN 300	1135009828 1215003531		
	DN 600	1135006985 1215002711		
Sammelgrube Rund 2000 L	DN 200	1135006781 1215001911	148 kg	
	DN 300	1135009846 1215003541		
	DN 600	1135006983 1215002651		
Sammelgrube Rund 3000 L	DN 200	1135006782 1215001912	194 kg	
	DN 300	1135009847 1215003542		
	DN 600	1135006979 1215002481		
Sammelgrube Twinbloc 3500 L	DN 200	1135006783 1215002281	180 kg	
	DN 300	1135009829 1215003532		
	DN 600	1135006982 1215002612		
Sammelgrube Twinbloc 7000 L	DN 200	1135008351 1215003391	360 kg	
	DN 300	1135009830 1215003533		
	DN 600	1135008352 1215003392		

Tabelle 1: Typen